



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zbiornik otwarty przeciwpożarowy o pojemności 200 m^3 i wymiarach wewnętrznych $8,0 \times 13,0\text{m}$ zaprojektowano o konstrukcji żelbetowej monolitycznej z betonu B 20, zbrojonego stalą St0S.

KONSTRUKCJA

Ściany zbiornika - żelbetowe grub. 20-35cm.
Dno - żelbetowe grub. 20cm.

- objętość użytkowa - $200,0\text{m}^3$

AUTOR PROJEKTU

arch. Jerzy Woliński



PROJEKT I ROZPOWSZECHNIANIE
 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE BISPROL Sp. z o.o.
 04-026 Warszawa 50, al. St. Zjednoczonych 51
 Punkt sprzedaży dokumentacji - tel. 22-810-83-78, fax 22-810-58-97
www.bisprol.pl e-mail: bisprol@bisprol.pl