



## CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zbiornik otwarty przeciwpożarowy o pojemności  $400\text{ m}^3$  i wymiarach wewnętrznych  $12,5 \times 16,5\text{m}$  zaprojektowano o konstrukcji żelbetowej monolitycznej z betonu B 20, zbrojonego stalą St0S.

## KONSTRUKCJA

**Ściany zbiornika** - żelbetowe grub. 20-35cm.  
**Dno** - żelbetowe grub. 20cm.

**- objętość użytkowa -  $400,0\text{m}^3$**

AUTOR PROJEKTU

arch. Jerzy Woliński



**PROJEKT I ROZPOWSZECHNIANIE**  
 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE BISPROL Sp. z o.o.  
 04-026 Warszawa 50, al. St. Zjednoczonych 51  
 Punkt sprzedaży dokumentacji - tel. 22-810-83-78, fax 22-810-58-97  
[www.bisprol.pl](http://www.bisprol.pl) e-mail: [bisprol@bisprol.pl](mailto:bisprol@bisprol.pl)