



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zbiornik otwarty przeciwpożarowy o pojemności $400 m^3$ i wymiarach wewnętrznych $12,5 \times 16,5m$ zaprojektowano o konstrukcji żelbetowej monolitycznej z betonu B 20, zbrojonego stalą St0S.

KONSTRUKCJA

Ściany zbiornika - żelbetowe grub. 20-35cm.
Dno - żelbetowe grub. 20cm.

- objętość użytkowa - $400,0m^3$

AUTOR PROJEKTU

mgr inż. Jerzy Woliński



JEDNOSTKA ROZPOWSZECHNIAJĄCA PROJEKT

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE BISPROL Sp. z o.o.

04-026 Warszawa 50, al. Stanów Zjednoczonych 51

Punkt sprzedaży dokumentacji - tel. 810-83-78, fax 810-58-97